

Postępowanie znak: SP1.271.1.2022

WYKONAWCY

Dot.: postępowania znak: SP1.271.1.2022 na **Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie.**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak SP1.271.1.2022 na: **Remont nawierzchni boiska przy Szkole podstawowej Nr 1 w Piastowie.**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA:

Pytanie nr 1:

Zamawiający wśród wymaganych parametrów sztucznej trawy opisał nietypową grubość włókna na poziomie min. 500 mikronów. Informujemy, że nieliczni producenci sztucznych mają w swojej ofercie takie włókno. Standardowa grubość włókna zalecana przez federację FIFA to min. 400 mikronów. **Czy zamawiający zaakceptuje sztuczna trawę z grubością włókna min. 400 mikronów?**

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza grubość włókna 400 mikronów.

Pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga zasyp boiska ze sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granulatem SBR. Na rynku odchodzi się jednak od najtańszego granulatu SBR Z OPON do zasypu. Ze względu na ekologię warto promować zasyp składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bezpieczniejsze dla użytkowników. **Czy Zamawiający zmieni wymaganie dotyczące zasypu z SBR na ekologiczny granulát EPDM z recyklingu?**

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zasyp granulatem EPDM z recyklingu.

Pytanie nr 3:

Wśród dokumentów dla sztucznej trawy Zamawiający wymaga Aprobate lub Rekomendację Techniczną ITB lub równoważny dokument na potwierdzenie minimalnych wymaganych parametrów nawierzchni. Dla potwierdzenia jakości sztucznej trawy standardowe dokumenty to badania, które potwierdzają parametry oferowanej trawy według standardów FIFA i normy EN. **Czy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczenia następujących dokumentów przed podpisaniem umowy:**

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);

b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wymaga potwierdzania rekomendacji i aprobaty ITB poprzez specjalistyczne badania laboratoryjne dla wybranej nawierzchni trawiastej. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia certyfikatu spełnienia wymogów odpowiedniej normy i rekomendacji ITB dla proponowanej nawierzchni boiska.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie
Urszula Skrzyżczak